



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Ugunsdrošības uzraudzība. Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā.

Ksenija Bendzule-Zālīte,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes,
vecākā inspektore



Ugunsdrošības uzraudzība



- Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu valsts ugunsdrošības uzraudzību objektos veic amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir iestāde, kas realizē valsts politiku ugunsdrošības jomā, uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu.
- 2015.gadā, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību un civilās aizsardzības prasību kontroli, veiktas 7769 ugunsdrošības pārbaudes objektos. Izsniegti 1391 atzinumi par atbilstību ugunsdrošības prasībām, 400 atzinumi par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām.



Normatīvie akti



- Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums;
- Ugunsdrošības noteikumi;
- Būvniecības likums;
- Ēku būvnoteikumi;
- Latvijas būvnormatīvi.

**Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.238
«Ugunsdrošības noteikumi»**

Stājās spēkā: 01.09.2016.



Ugunsdrošība būvobjektos

Normatīvajos aktos noteiktā kārtība nosaka būvniecības procesu un Ministru kabineta izdotie būvnormatīvi regulē ugunsdrošības prasības būvobjektos. Bet tomēr dzīvē notiek savādāk:

- Raksturīgākās kļūdas:
 - Kļūdas Tehniskajā projektā;
 - Ugunsdrošības pasākumu pārskats nav izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 - Izsniegtās ekspertīzes par ugunsdrošības pasākumu pārskatu pozitīvas, kaut gan 20% UPP neatbilst normatīvu aktu prasībām;
 - Veiktie būvdarbi izpildīti neatbilstoši Tehniskajam projektam.



Ugunsdrošība būvobjektos **SVARĪGI!**



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- Siltumizolācijas materiālu izvēle (saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 pielikuma 2.,5.tabulu prasībām).
- Ēku atjaunošanā jāizmanto siltumizolācijas materiāls, kas paredzēts būvprojektā.
- Ugunsdrošo atdalošo joslu veidošana.
- Ja veic jumta nomaiņu, jāierīko zibensaizsardzība.





Būvobjektu pārbaude

VUGD pirms ekspluatācijas uzsākšanas veic trešās grupas objektu pārbaudi, lai novērtētu atbilstību ugunsdrošības prasībām.

VUGD sniedz informāciju attiecīgajām iestādēm par pārkāpumiem, ko veikuši projektētāji un ekspertīžu veicēji.

Ja plāno atjaunot ēku, kas ir kultūrvēsturisks objekts – ja nepieciešams, savlaicīgi jārisina jautājumi par atkāpju saskaņošanu būvprojektā.

Kas jā dara turpmāk, priekšlikumi.

- Būvinspektoru sadarbība ar VUGD amatpersonām, konstatējot ugunsdrošības prasību pārkāpumus;
- VUGD priekšlikums – ierobežot degtspējīgas siltumizolācijas izmantošanu būvju ārējo siltumizolācijas sistēmās.



Ugunsdrošība objektos

Līdz 2006.gadam VUGD sniedza atzinumus par visām būvēm, kuras nodeva ekspluatācijā, pēc tam tikai sabiedriski nozīmīgām būvēm (trešās grupas objektiem).

Problēma: ekspluatācijas laikā, būvē netiek uzturētas darba kārtībā izbūvētas ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas, tiek mainīts būves lietošanas veids, ugunsdrošības nodalījumu norobežojās konstrukciju ailu aizpildījums tiek demontētas.

Atbildība: Īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā.



Pienākumi



- Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, **atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku.**
- Ja izcēlies ugunsgrēks fiziskajai personai ir pienākums:
 - ziņot par to VUGD, zvanot uz numuru 112, nosaucot ugunsgrēka izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, uzvārdu, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku;
 - informēt UDzGDV par cilvēkiem, kuri atrodas ugunsgrēkā, ūdensņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem, ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem faktoriem;
- Objekta atbildīgajai personai papildus minētajam līdz brīdim, kad ierodas VUGD, ir pienākums nodrošināt:
 - ugunsdrošības instrukcijā noteikto ugunsdzēsības pasākumu veikšanu;
 - ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanu;
 - Iekārtu atvienošanu vai pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu;
 - NMPD vai avārijas dienestu izsaukšanu (ja nepieciešams).



Vispārīgās prasības



- Objektu un teritoriju **ekspluatē atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam**, saskaņā ar būvprojektā (paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē) paredzētajiem un būvniecības gaitā **pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem** un **noteikto ugunsslodzi** un ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā.

Izņēmums objektu ekspluatēt noteiktajam lietošanas veidam

- Publiskā objektā, ja tas atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai naktī, atļauts izmitināt cilvēkus naktī, ja:
 - objektā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;
 - objektā ir ierīkota balss izziņošanas sistēma;



Vispārīgās prasības

- evakuācijas ceļu skaits un platums ir atbilstošs izmitināto cilvēku skaitam;
- evakuācija ir nodrošināta tieši uz āru no būves zemes virsmas līmenī, ja personas tiek izmitinātas ne augstāk par trešo stāvu, vai, ja personas tiek izmitinātas augstāk par trešo stāvu, evakuācija ir nodrošināta caur aizsargātu evakuācijas ceļu vai dūmaizsargātu un uguns aizsargātu kāpņu telpu.

Šis izņēmums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī. Pārejas periodā līdz 2018. gada 31. decembrim publiskajā objektā, ja tas atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai, atļauts izmitināt cilvēkus naktī, ja saņemts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums par objekta atbilstību ugunsdrošības prasībām.



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Paldies par uzmanību

Ksenija Bendzule-Zālīte,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes
vecākā inspektore

25.08.2016, Rīga